

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. 40/AE-Dcamp/25

Dated: 20/05/25

Certified that the existing building A. P.V Education Centre (name of the building or premises) at 117/H-2/203A Pandu Nagar Kanpur Nagar 200005 (address) comprised of NIL basement(s) and ground floor, 1st floor (upper floors) owned/occupied by A.P.V Education Centre Pandu Nagar (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of P.W.D (Name of Department/ Govt.) on 20.05.2025 (date of inspection) in the presence of Atul Tripathi 117/H-2/203A Pandu Nagar (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy upto classes XII (X/ XII) with effect from Three years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

1. This Certificate is Valid for the construction which is in existence on inspection date.
- 2.
- 3.
- 4.

Issued on 20.05.2025 at KANPUR NAGAR by

* Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal : [Signature]Name : सहायक अभियंताDesignation : विकास सचिव नवन, लो.नि.नि.Name & Address of Department/ Office: कानपुर नगर

(Assistant Engineer & above officer of concerned Govt. Department only)

Note: This certificate should be signed / issued by Assistant Engineer & above officer of concerned Govt. Department only


* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

[Signature]
Manager
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

[Signature]
Principal
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

**विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भुकम्परोधी (N.B.C) / अग्नि सुरक्षा
सम्बन्धी चेकलिस्ट**

क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
भवन की चेक लिस्ट		
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ (✓)
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ (✓)
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं (x)
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	17171.4054
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी. खुला स्थान है?	हाँ (✓)
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ (✓)
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ (✓)
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी. है?	हाँ (✓)
9	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ (✓)
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हाँ (✓)
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है?	नहीं (x)
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी. (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी) है?	हाँ (✓)


Manager
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur


Principal
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड (भवन) लो०नि०वि०
कानपुर नगर

13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेशद्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी. एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हाँ (✓)
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ (✓)
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ (✓)
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी और ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ (✓)
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ (✓)
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी. ट्रेड 300 मिमी. तथा राइजर 150 मिमी. है?	हाँ (✓)
19	क्या भवन में अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ (✓)
20	क्या भवन में फर्स्ट एंड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First and Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ (✓)
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ (✓)
22	क्या भवन में उपर्युक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है?	हाँ (✓)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं की जाँच करने पर पाया गया कि संस्था का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के मानक एवं शर्तों के अनुरूप पाया गया है।


Manager
 A.P.V. Education Centre
 Pandu Nagar, Kanpur


Principal
 A.P.V. Education Centre
 Pandu Nagar, Kanpur


सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड (भवन) लो०नि०वि०
 कानपुर नगर